

PROTOKOL č. 16/17 zo dňa: 06/2017

O URČENÍ PROSTREDIA A TRIED VONKAJŠÍCH VPLYVOV

VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISIOU

Zloženie komisie:

meno	funkcia
1. OBEC MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN	Investor – predseda komisie
2. Ing. Peter Zeman	Elektrotechnik špecialista – člen komisie
3. Ing. Peter Hýsek	Autor projektu – člen komisie

**Názov objektu: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY
MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN**



Miesto stavby: MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN Č. 339, Č. PARCELY 732/110, 732/111, 732/112

Názov (meno) prevádzkovateľa: OBEC MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN, MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN Č.803, MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN 908 71, IČO: 003 097 37

Podklady pre vypracovanie protokolu:

1. stavebný pôdorys
2. jednanie s investorom
3. jednanie s projektantom stavebnej časti
4. STN 33 2000-1, STN 33 1500, STN 33 2000-5-51 a ďalšie súvisiace STN
5. vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

Popis objektu:

Posudzovaný objekt "SO-03 Hospodárska budova" je priestor s jedným nadzemným podlažím. Konštrukčné prvky objektu sú nehorľavé. Objekt má plochú strechu s nehorľavou krytinou. Posudzovaný objekt "SO-01 a SO-02 škôlka" je priestor s dvomi nadzemnými podlažiami. Konštrukčné prvky objektu sú nehorľavé. Objekty majú plochú strechu s nehorľavou krytinou. V prípade potreby budú priestory objektov v zimnom období vykurované. V priestoroch nebudú skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé a ani inak nebezpečné látky.

Rozhodnutie:

Jednotlivé druhy prostredia a triedy vonkajších vplyvov pre samostatné miestnosti a priestory sú uvedené v:

tab. č. 1 strana 2

Zdôvodnenie:

Komisia určovala prostredie a triedy vonkajších vplyvov miestností a priestorov na základe platných STN a ďalších technických predpisov s prihliadnutím na účel ich plánovaného využitia.

Záver:

V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa stavebných úprav, využívania priestorov ako aj skladovaných materiálov, je potrebné tento protokol prehodnotiť, prípadne doplniť.

TABUĽKA č. 1 – súčasť protokolu č. 16/17
o určení prostredia a vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

PROSTREDIE	TRIEDA VPLYVOV
Teplota okolia	AA3,AA4
Atmosférické podmienky okolia	AB5, AB7
Nadmorská výška	AC1
Výskyt vody	
- všetky vnútorné miestnosti	AD1
- okrem miestností a priestoru ako:	-
- miestnosti:	-
- mimo objekt a priestory:	AD4, AD3
Výskyt cudzích pevných telies	AE1, AE5
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1
Mechanické namáhanie	
Náraz	AG1
Vibrácie (STN 33 2000-5-52)	AH1
Výskyt rastlínstva alebo plesní	AK1
Výskyt živočíchov	AL1
Elektromagnet., elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia	AM1
Slnčné žiarenie	AN1
Seizmické účinky	AP1
Búrková činnosť, počet búrkových dní v roku	AQ1
Pohyb vzduchu	AR1
Vietor: mimo objekt	AS1, AS2
VYUŽITIE	
Schopnosť osôb SO-01_Hospodárska budova	BA1, BA2
SO-01, SO-02_škôlka	BA1, BA2
Dotyk osôb s potenciálom zeme	BC2
Podmienky evakuácie v prípade nebezpečenstva	BD1
Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1
KONŠTRUKCIE BUDOV	
Konštrukčné materiály	CA1
Konštrukcia budovy	CB1